

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск 454091, ул.Пушкина, 68, тел. (351) 263-41-41, электронный адрес: ugps@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Челябинской области
454084. г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. (351) 791-29-64, электронный адрес:
gpn_chel@mail.ru**

**Предписания № 30/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 207 г. Челябинска»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирнова А.А. № 30 от 18.01.2017, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 27.01.2017 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и 03.02.2017 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., была проведена плановая выездная проверка объекта защиты, эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 207 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «Детский сад № 207 г. Челябинска»), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Электростальская, 24, старшим инспектором ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Шараровым Владимиром Владимировичем, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 207 г. Челябинска» Пономаревой Еленой Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	На первом этаже дверь второго эвакуационного выхода из групповой ячейки «Муравьишки» выполнить открывающейся по направлению выхода.	ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.09.2017	
2.	На первом этаже дверь второго эвакуационного выхода из групповой ячейки «Стрекозки» выполнить открывающейся по направлению выхода.	ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, заместителю начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012г.).

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР №3 УНДиПР
Главного управления МЧС России по Челябинской области

В.В. Шарапов

03.02.2017г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)
" 03 " 02 2017г.


заведующий Тагильская Е. В.
(должность, фамилия, инициалы)